




コンクリート型枠材の
引張試験報告書

受付番号	工試第 M-2015060061-201701005682
受付日	平成29年 1月18日
発行日	平成29年 1月24日

B i C 株式会社 殿

一般財団法人 建材試験センター
工事材料試験所長
真野孝次



武蔵府中試験室

〒183-0035 東京都府中市四谷6丁目31番10

電話番号 042(351)7117

試験監督者 西脇清晴

試験名称	インサートコンW3/8中つばタイプ引張強度試験
------	-------------------------

1. 試験片(依頼者提出の資料による)

概要	試験片は、写真-1に示すようなインサートコンW3/8中つばタイプ金具の両端にストロング丸セパレーターを取り付けたものである。			
形状・寸法	番号	ねじ径	胴径 mm	長さ mm
	1, 2	W3/8	φ13.65	22.5
数量	3個			

2. 試験内容

試験方法	JIS Z 2241 (金属材料引張試験方法)
試験日	平成29年 1月18日
試験場所	武蔵府中試験室
試験責任者	結城稔

3. 試験結果

ねじ径	番号	最大荷重 kN	破壊状況
W3/8	1	52.9	ストロング丸セパレーターの破断(ストッパー部)
	2	53.5	ストロング丸セパレーターの破断(ねじ部)
備考	・試験後状況を写真-2に示す。		




写真-1 試験片状況




写真-2 試験後の状況